**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

## Appartement 0.01

**gebruiksoppervlakte** — **GBO = 81,80 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 81,80 | | | >=55% | **87,8 %** | 71,84 |

**verblijfsgebied 1** — **VG = 71,84 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Daglichttoetreding (m2) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,9** | Benodigd | **6** | Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu | |
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 71,84 | **64,7** | | **431,0** | | >=0,5m² | **18,82** | (som van Ae-ruimten) |

**Woon-/Slaapruimte** — **VR = 71,84 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Benodigd | Daglichttoetreding (m²) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,7** | Benodigd | **3,0** | >0,5m² | Ae | = | Ad | x | Cb | x Cu |
| 0.01 | Woon-/Slaapruimte | verblijfsruimte | 71,84 | **50,3** | | **215,5** | | Totaal | **18,82** | | | | | |
| | | | | | | | | K | **4,47** | = | 1,72 | x | 2,60 | x 1,00 |
| | | | | | | | | K | **4,47** | = | 1,72 | x | 2,60 | x 1,00 |
| | | | | | | | | A | **9,88** | = | 3,80 | x | 2,60 | x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.02**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 87,80 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 87,80 | | | >=55% | **88,6 %** | 77,80 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 77,80 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Daglichttoetreding (m2) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,9** | Benodigd | **6** | Benodigd | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 77,80 | **70,0** | | **466,8** | | >=0,5m² | **9,88** | (som van Ae-ruimten) | | | | | |

**Woon-/Slaapruimte** **VR = 77,80 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Benodigd | Daglichttoetreding (m²) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,7** | Benodigd | **3,0** | >0,5m² | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 0.01 | Woon-/Slaapruimte | verblijfsruimte | 77,80 | **54,5** | | **233,4** | | Totaal | **9,88** | | | | | | |
| | | | | | | | | A | **9,88** | = | 3,80 | x | 2,60 | x | 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

## Appartement 0.03

**gebruiksoppervlakte** — **GBO = 81,80 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 82,00 | | | >=55% | **87,8 %** | 72,00 |

**verblijfsgebied 1** — **VG = 72,00 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | | Spui [dm³/s] *** Benodigd | | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,9** | | **6** | | |
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 72,00 | **64,8** | | **432,0** | | >=0,5m² | **9,88** (som van Ae-ruimten) |

**Woon-/Slaapruimte** — **VR = 72,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | | Spui [dm³/s] *** Benodigd | | Benodigd | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0,7** | | **3,0** | >0,5m² | |
| 0.01 | Woon-/Slaapruimte | verblijfsruimte | 72,00 | **50,4** | | **216,0** | | Totaal | **9,88** |
| | | | | | | | | A | **9,88** = 3,80 x 2,60 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.04**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 94,60 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 94,60 | | | >=55% | **84,7 %** | 80,10 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 80,10 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 80,10 | **72,1** | | **480,6** | | >=0,5m² | **6,61** (som van Ae-ruimten) |

**Woon-/Slaapruimte** **VR = 80,10 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woon-/Slaapruimte | verblijfsruimte | 80,10 | **56,1** | | **240,3** | | Totaal | **6,61** |
| | | | | | | | | B | **3,30** = 1,24 x 2,67 x 1,00 |
| | | | | | | | | B | **3,30** = 1,24 x 2,67 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

## Appartement 0.05

**gebruiksoppervlakte** — **GBO = 81,80 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 81,80 | | | >=55% | **85,9 %** | 70,30 |

**verblijfsgebied 1** — **VG = 70,30 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Daglichttoetreding (m2) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,9** | Benodigd | **6** | Benodigd | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 70,30 | **63,3** | | **421,8** | | >=0,5m² | **10,06** | (som van Ae-ruimten) | | | | | |

**Woon-/Slaapruimte** — **VR = 70,30 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Benodigd | Daglichttoetreding (m²) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,7** | Benodigd | **3,0** | >0,5m² | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 0.01 | Woon-/Slaapruimte | verblijfsruimte | 70,30 | **49,2** | | **210,9** | | Totaal | **10,06** | | | | | | |
| | | | | | | | | C | **3,45** | = | 1,13 | x | 3,07 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | B | **3,30** | = | 1,24 | x | 2,67 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | B | **3,30** | = | 1,24 | x | 2,67 | x | 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.06**

**gebruiksoppervlakte** — **GBO = 91,00 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 91,00 | | | >=55% | **89,0 %** | 81,00 |

**verblijfsgebied 1** — **VG = 81,00 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Daglichttoetreding (m2) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,9** | Benodigd | **6** | Benodigd | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 81,00 | **72,9** | | **486,0** | | >=0,5m² | **17,93** | (som van Ae-ruimten) | | | | | |

**Woon-/Slaapruimte** — **VR = 81,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Benodigd | Daglichttoetreding (m²) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,7** | Benodigd | **3,0** | >0,5m² | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 0.01 | Woon-/Slaapruimte | verblijfsruimte | 81,00 | **56,7** | | **243,0** | | Totaal | **17,93** | | | | | | |
| | | | | | | | | D | **1,64** | = | 0,99 | x | 1,65 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | D | **1,64** | = | 0,99 | x | 1,65 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | D | **1,64** | = | 0,99 | x | 1,65 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | E | **4,83** | = | 2,81 | x | 1,72 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | F | **4,92** | = | 2,16 | x | 2,28 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | G | **1,64** | = | 0,99 | x | 1,65 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | G | **1,64** | = | 0,99 | x | 1,65 | x | 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.07**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 85,00 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 85,00 | | | >=55% | **85,1 %** | 72,30 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 37,10 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 37,10 | **33,4** | | **222,6** | | >=0,5m² | **8,32** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** **VR = 37,10 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 37,10 | **26,0** | | **111,3** | | Totaal | **8,32** |
| | | | | | | | | H | **8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**verblijfsgebied 2** — **VG = 35,20 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,9 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 6 | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 2 | verblijfsgebied | 35,20 | **31,7** | | **211,2** | | >=0,5m² | **4,37** (som van Ae-ruimten) |

**Slaapkamer** — **VR = 18,80 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 18,80 | **13,2** | | **56,4** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Slaapkamer** — **VR = 16,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 16,00 | **11,2** | | **48,0** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.08**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 85,00 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied Benodigd | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gebruiksoppervlakte | | 85,00 | | | >=55% | **85,1 %** | 72,30 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 37,10 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 37,10 | **33,4** | | **222,6** | | >=0,5m² | **8,32** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** **VR = 37,10 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 37,10 | **26,0** | | **111,3** | | Totaal | **8,32** |
| | | | | | | | | H | **8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**verblijfsgebied 2** — **VG = 35,20 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,9 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 6 | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 2 | verblijfsgebied | 35,20 | **31,7** | | **211,2** | | >=0,5m² | **4,37** (som van Ae-ruimten) |

**Slaapkamer** — **VR = 18,80 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 18,80 | **13,2** | | **56,4** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Slaapkamer** — **VR = 16,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 16,00 | **11,2** | | **48,0** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

## Appartement 0.09

**gebruiksoppervlakte** — **GBO = 85,00 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 85,00 | | | >=55% | **85,1 %** | 72,30 |

**verblijfsgebied 1** — **VG = 37,10 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 37,10 | **33,4** | | **222,6** | | >=0,5m² | **8,32** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** — **VR = 37,10 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 37,10 | **26,0** | | **111,3** | | Totaal | **8,32** |
| | | | | | | | | H | **8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**verblijfsgebied 2** — **VG = 35,20 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,9 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 6 | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 2 | verblijfsgebied | 35,20 | **31,7** | | **211,2** | | >=0,5m² | **4,37** (som van Ae-ruimten) |

**Slaapkamer** — **VR = 18,80 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 18,80 | **13,2** | | **56,4** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Slaapkamer** — **VR = 16,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 16,00 | **11,2** | | **48,0** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.10**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 91,90 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 91,90 | | | >=55% | **86,2 %** | 79,20 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 44,00 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Daglichttoetreding (m2) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,9** | Benodigd | **6** | Benodigd | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 44,00 | **39,6** | | **264,0** | | >=0,5m² | **8,32** | | (som van Ae-ruimten) | | | | |

**Woonkamer** **VR = 44,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Benodigd | Daglichttoetreding (m²) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | **0,7** | Benodigd | **3,0** | >0,5m² | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 44,00 | **30,8** | | **132,0** | | Totaal | **8,32** | | | | | | |
| | | | | | | | | H | **8,32** | = | 3,20 | x | 2,60 | x | 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**verblijfsgebied 2** — **VG = 35,20 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,9 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 6 | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 2 | verblijfsgebied | 35,20 | **31,7** | | **211,2** | | >=0,5m² | **4,37** (som van Ae-ruimten) |

**Slaapkamer** — **VR = 18,80 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 18,80 | **13,2** | | **56,4** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Slaapkamer** — **VR = 16,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 16,00 | **11,2** | | **48,0** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.11**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 85,00 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 85,00 | | | >=55% | **85,1 %** | 72,30 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 37,10 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 37,10 | **33,4** | | **222,6** | | >=0,5m² | **8,32** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** **VR = 37,10 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 37,10 | **26,0** | | **111,3** | | Totaal | **8,32** |
| | | | | | | | | H | **8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**verblijfsgebied 2** — **VG = 35,20 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,9 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 6 | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 2 | verblijfsgebied | 35,20 | **31,7** | | **211,2** | | >=0,5m² | **4,37** (som van Ae-ruimten) |

**Slaapkamer** — **VR = 18,80 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 18,80 | **13,2** | | **56,4** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Slaapkamer** — **VR = 16,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 16,00 | **11,2** | | **48,0** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.12**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 85,00 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied Benodigd | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gebruiksoppervlakte | | 85,00 | | | >=55% | **85,1 %** | 72,30 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 37,10 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 37,10 | **33,4** | | **222,6** | | >=0,5m² | **8,32** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** **VR = 37,10 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 37,10 | **26,0** | | **111,3** | | Totaal | **8,32** |
| | | | | | | | | H | **8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**verblijfsgebied 2** — **VG = 35,20 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,9 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 6 | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 2 | verblijfsgebied | 35,20 | **31,7** | | **211,2** | | >=0,5m² | **4,37** (som van Ae-ruimten) |

**Slaapkamer** — **VR = 18,80 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 18,80 | **13,2** | | **56,4** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Slaapkamer** — **VR = 16,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 16,00 | **11,2** | | **48,0** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.13**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 85,00 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 85,00 | | | >=55% | **85,1 %** | 72,30 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 37,10 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 37,10 | **33,4** | | **222,6** | | >=0,5m² | **13,23** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** **VR = 37,10 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 37,10 | **26,0** | | **111,3** | | Totaal | **13,23** |
| | | | | | | | | G | **1,64** = 0,99 x 1,65 x 1,00 |
| | | | | | | | | G | **1,64** = 0,99 x 1,65 x 1,00 |
| | | | | | | | | G | **1,64** = 0,99 x 1,65 x 1,00 |
| | | | | | | | | H | **8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**verblijfsgebied 2** — **VG = 35,20 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,9 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 6 | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 2 | verblijfsgebied | 35,20 | **31,7** | | **211,2** | | >=0,5m² | **6,55** (som van Ae-ruimten) |

**Slaapkamer** — **VR = 18,80 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 18,80 | **13,2** | | **56,4** | | Totaal | **3,28** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Slaapkamer** — **VR = 16,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | 0,7 | Spui [dm³/s] *** Benodigd | 3,0 | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Slaapkamer | verblijfsruimte | 16,00 | **11,2** | | **48,0** | | Totaal | **3,28** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.14**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 79,20 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 79,20 | | | >=55% | **92,2 %** | 73,00 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 73,00 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 73,00 | **65,7** | | **438,0** | | >=0,5m² | **2,18** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** **VR = 73,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 73,00 | **51,1** | | **219,0** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

## Appartement 0.15

**gebruiksoppervlakte** — **GBO = 55,00 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 55,00 | | | >=55% | **81,8 %** | 45,00 |

**verblijfsgebied 1** — **VG = 45,00 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 45,00 | **40,5** | | **270,0** | | >=0,5m² | **2,18** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** — **VR = 45,00 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 45,00 | **31,5** | | **135,0** | | Totaal | **2,18** |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |
| | | | | | | | | L | **1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00 |

## Appartement 0.16

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| Gebruiksfunctie: | Woonfunctie |
|---|---|
| Niveau: | Bestaande bouw |

**gebruiksoppervlakte** GBO = 66,70 m²

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 66,70 | | | >=55% | 85,0 % | 56,70 |

**verblijfsgebied 1** VG = 56,70 m²

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Daglichttoetreding (m2) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | 0,9 | Benodigd | 6 | Benodigd | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 56,70 | 51,0 | | 340,2 | | >=0,5m² | 12,87 | (som van Ae-ruimten) | | | | | |

**Woonkamer** VR = 56,70 m²

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** | | Spui [dm³/s] *** | | Benodigd | Daglichttoetreding (m²) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Benodigd | 0,7 | Benodigd | 3,0 | >0,5m² | Ae | = | Ad | x | Cb | x | Cu |
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 56,70 | 39,7 | | 170,1 | | Totaal | 12,87 | | | | | | |
| | | | | | | | | M | 5,46 | = | 3,90 | x | 1,40 | x | 1,00 |
| | | | | | | | | N | 7,41 | = | 2,85 | x | 2,60 | x | 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Appartement 0.17**

**gebruiksoppervlakte** **GBO = 59,80 m²**

| | | | Opp (m²) | | | verblijfsgebied | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benodigd | | |
| | gebruiksoppervlakte | | 59,80 | | | >=55% | **82,9 %** | 49,60 |

**verblijfsgebied 1** **VG = 49,60 m²**

| Gebiedsnr. | Verblijfsgebied | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,9** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **6** | Daglichttoetreding (m2) Benodigd | Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verblijfsgebied 1 | verblijfsgebied | 49,60 | **44,6** | | **297,6** | | >=0,5m² | **9,93** (som van Ae-ruimten) |

**Woonkamer** **VR = 49,60 m²**

| Ruimtenr. | Ruimte | Bbsl-benaming | Opp (m²) | Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd | **0,7** | Spui [dm³/s] *** Benodigd | **3,0** | Benodigd >0,5m² | Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | Woonkamer | verblijfsruimte | 49,60 | **34,7** | | **148,8** | | Totaal | **9,93** |
| | | | | | | | | N | **7,41** = 2,85 x 2,60 x 1,00 |
| | | | | | | | | O | **2,52** = 1,80 x 1,40 x 1,00 |

**Projectnummer:** V2250
**Project:** Steenwijkerstraatweg 10, 5.1.2e Meppel
**Kenmerk:** V2250-BB001
**Datum:** 23-09-2026

| | |
|---|---|
| **Gebruiksfunctie:** | **Woonfunctie** |
| **Niveau:** | **Bestaande bouw** |

**Toevoer ventilatie:**

- via draaikiepramen
- ventilatietoevoer badkamer dmv spleet onder deur van 2 cm
- ventilatietoevoer toiletten dmv spleet onder deur van >1 cm

**Afvoer ventilatie:**

- dmv mechanische ventilatieunit
- badkamers 14l/s
- opstelplaats kooktoestel 21l/s

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

| Wet | Artikel | Omschrijving | Pagina's |
|---|---|---|---|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |