

Van: [redacted] on behalf of "[redacted] ([redacted]@vrd.nl)" <[redacted]@vrd.nl>
Verstuurd: Wed, 16 Oct 2024 12:06:30 +0200
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Adviesverzoek wijziging Prins Hendrikstraat 34 Meppel

Hallo [redacted],

Wat mij betreft geen probleem, de toegangsdeuren worden zelfsluitend en brandwerend toegepast, en de hal houdt de status van extra beschermde vluchtweg.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Risicobeheersing

Brandweer Drenthe

[redacted]

[redacted]



**Veiligheidsregio
Drenthe**

**Veiligheidsregio
Drenthe**
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 402
9400 AK Assen

T. [redacted]
E. info@vrd.nl
W. vrd.nl



BRANDWEER
Drenthe

Brandweer Drenthe
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen

Postadres
Postbus 402
9400 AK Assen

T. [redacted]
E. info@vrd.nl
W. vrd.nl

Van: [redacted] <[redacted]@meppel.nl>
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 10:55
Aan: VRD-Brandweeradvies <[redacted]@vrd.nl>; [redacted] <[redacted]@vrd.nl>
Onderwerp: Adviesverzoek wijziging Prins Hendrikstraat 34 Meppel

Goedemorgen [redacted],

Voor het herbestemmen van de Prins Hendrikstraat 34 heb je eind vorig jaar je advies gegeven en is de vergunning ook verleend. Naar aanleiding van bezwaarschriften heeft de opdrachtgever de toegang tot 2 appartementen op de begane grond gewijzigd. Deze worden nu ook via de inpandige hal toegankelijk in plaats van via buiten.

Waarschijnlijk heeft dit geen gevolgen voor het vluchten vanuit het appartement, maar wil je nog wel even kijken naar de gewijzigde indeling van de begane grond?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Regisseur Fysiek Domein, Team Ruimte Initiatief

T. 14 0522

E. meppel@meppel.nl

Aanwezig op: Ma Di Wo Do Vr-mo



www.meppel.nl

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht het te retourneren en te verwijderen.

Op deze mail is de [disclaimer](#) van de VRD van toepassing